

I. 工事名称 九会小学校北校舎耐震補強工事 設計図

II. 工事場所 建築図面による

III. 一般共通事項

1. 本工事の施工は本仕様書、設計図書により完全に施工すること。尚、記載無き事項は下記による。
- 国土交通大臣官房官庁営繕部監修（機械設備工事共通仕様書）及び（標準図）（最新版）

・ 新日本建築家協会建築設備工事共通仕様書（最新版）
2. 本工事に必要な関係官庁への手続き、申請等は請負業者が代行し、これに伴う費用は請負者の負担とする。
3. 設計図書に明記なき場合又は、疑義が生じた場合は監督員と協議の上施工のこと。
- この場合請負金額の増減はしない。
4. 本工事に施工前に次のものを提出し監督員の承諾を得ること。
- 着工届

・ 工事請負契約書

○工程表
- 組織表

○メーカーリスト

○その他の係員の指示するもの
- 現場代理人及び主任技術者届

○納入仕様書
- 下請業者名簿

○施工図
5. 優先順位
1. 監督員現場説明事項

2. 特記事項

3. 設計図書

4. 機械設備共通仕様書
6. 本工事竣工時に次のものを提出すること。（印がない場合は設計技術者の指示による）
- ・ 工事引渡書

○各種試験結果報告書

○各検査合格書
- ・ 竣工図（製本 部）（二つ折り製本 部）（原図 部）

○建築工事による
- ・ 施工図（製本 部）（二つ折り製本 部）（原図 部）

○建築工事による
- 工事写真

○機器完成図及び取扱説明書

・ 工事記録書
- 官公庁への申請書類の写し

・ 引渡予備品

○その他係員の指示するもの

IV. 工事種目

- 給水設備工事

・ 浄化槽設備工事

○空調設備工事
- 排水通気設備工事

・ ガス設備工事

○換気設備工事
- 衛生機器設備工事
- 給湯設備工事
- 消火設備工事

V. 工事区分

工事項目	本工事	建築	電気	別途
1. 構造体貫通スリーブ	○			
2. 同上鉄筋補強		○		
3. 雨水設備立樋及びルーフドレン		○		
4. 同上曲部管以降		○		
5. 各種点検口		○		
6. キッチンユニット（厨房器具）		○		
7. 同上配管接続	○			
8. 洗面カウンター		○		
9. 化粧鏡	○			
10. 浄化槽放流負担金、下水局負担金				○
11. 水道分担金、開発負担金、検査手数料				○
12. 外部地中埋設管表示テープ及び表示杭	○			
13. 機械基礎工事	○			
14. 機械基礎工事（受水槽基礎）		○		
15. 機器二次側配線（リモコン配線）	○			
16. 同上空配管	○			

VI. 使用材料

- ・ 本工事に使用する材料は、特記なき限り下記の通りとする

給水管			
○ 耐衝撃性塩化ビニール管	HIVP	○ 全般	○ 地中埋設
・ 硬質塩化ビニールライニング鋼管	SGP-VA	・ 全般	・ 地中埋設以外
・ 硬質塩化ビニールライニング鋼管	SGP-VB	・ 便所 屋外架空	
・ 硬質塩化ビニールライニング鋼管	SGP-VD	・ ビット内 RC内	
雑排水・汚水管			
○ 硬質塩化ビニール管	VP	○ 全般ビット内	○ 地中埋設
○ 硬質塩化ビニール管（外部はカラー-VP）	VP（カラー）	・ 全般	○ 露出
○ 耐火二層ビニール管（立管、1F天井から上階配管）	TMP	○ 地中埋設以外	・ 防火区画貫通部分前後1m
井水管			
○ 耐衝撃性塩化ビニール管	HIVP	○ 全般	○ 地中埋設
・ 硬質塩化ビニールライニング鋼管	SGP-VA	・ 全般	・ 地中埋設以外
給湯管			
・ 架橋ポリエチレン管	PP	・ 壁空内	・ 地中埋設
○ 金属被覆保温付きポリエチレン管（エロメックス）	PP	○ 全般	○ 地中埋設
消火管			
○ 配管用炭素鋼鋼管	SGP（白）	○ 全般	・ 地中埋設
・ 消火用硬質塩化ビニール外面被覆鋼管	SGP-VS	・ 地中埋設	
○ 耐衝撃性塩化ビニール管	HIVP	○ 地中埋設	
ガス管			
・ 配管用炭素鋼鋼管	SGP（白）	・ 全般	・ 地中埋設
・ ポリエチレンライニング鋼管	PLP	・ 地中埋設	
・ ナイロン12被服鋼管	ELP	・ RC内	
空調用冷媒管			
○ 国土交通仕様保温付被覆冷媒鋼管		○ 全般	・ 地中埋設
空調用ドレン管			
○ 硬質塩化ビニール管	VP	○ 全般	・ 地中埋設
○ 硬質塩化ビニール管	VP（カラー）	○ 屋外露出	
排気ダクト			
○ スパイラルダクト（0.5t）		○ 天井換気扇	
・ SUS製鋼板		・ フード、フード以降	

VII. 保温仕様

- ・ 本工事に使用する材料は、特記なき限り下記の通りとする

給水管・排水管・消火管	
屋内露出	保温筒（A）＋ポリエチレンフィルム＋合成樹脂カバー
機械室、倉庫	保温筒（A）＋ポリエチレンフィルム＋原紙＋アルミガラスクロス
天井内、PS内、空隙壁中	保温筒（A）＋ポリエチレンフィルム＋アルミガラスクロス
床下、暗渠内、ビット内	保温筒（A）＋鉄線＋ポリエチレンフィルム＋着色アルミガラスクロス
屋外露出	保温筒（A）＋ポリエチレンフィルム＋ステンレス鋼板
給湯管（屋内配管で被覆鋼管の場合は保温不要）	
屋内露出	保温筒（B）＋鉄線＋原紙＋カラー亜鉛鉄板
機械室、倉庫	保温筒（B）＋鉄線＋原紙＋アルミガラスクロス
天井内、PS内、空隙壁中	保温筒（B）＋鉄線＋アルミガラスクロス
床下、暗渠内、ビット内	保温筒（B）＋鉄線＋ポリエチレンフィルム＋防水麻布＋アスファルトプライマー
屋外露出	保温筒（B）＋鉄線＋ポリエチレンフィルム＋ステンレス鋼板
冷媒管	
屋内露出	ファインカバー仕上げ
屋外露出	SUSラッキング保温

＊保温筒（A）ポリスチレンフォーム（B）ロックウール（C）グラスウール
屋外ドレン配管は保温無しとし塗装仕上げとする。
鋼管の土中、コンクリート内はベトロラタム防食テープ巻きとする

VIII. 塗装仕様

国土交通省大臣官房官庁営繕部監修（機械設備工事共通仕様書）による


IX. 特記事項

- A. 完成引継ぎの際には各種工事の予備品、鍵類等備品一式を提出する。
- B. 防火区画を貫通する部分の穴埋めは完全に行い定められた保護を行うこと。
- C. 建物内埋設部土間配管はスラブより防食塗装吊り金物にて支持すること。
- D. 管を土中埋設とする場合は、管保護のため砂を周囲に埋め戻すこと。
- E. 給水設備工事施工の際は、当該局、事業所規定の下行うこと。
- F. 排水設備工事施工の際は、公共下水道条例、同施工基準に準じて施工のこと。
- G. 空調設備、室内外連絡配線及びリモコン配線は本工事で施工する。
- H. 屋外設置機器固定ボルト及び配管支持金物、便所ビット内支持金物はSUS製とする。
- I. ライニング管のねじ込み配管に使用する継手は管端防食継手とする
又、弁類の接続においても管防食継手の規格に準じた管端コアを有する弁を使用すること
- J. 水道使用バルブは鉛対策品を使用すること。
- K. 消防所と協議の上、パッケージ消火及び、消火器が必要な場合は設置すること。（パッケージ消火仮設用4台設置）
- L. 改修の際には事前に水道事業所と協議をし、既設メーター口径の検討をすること。

X. メーカーリスト

- ・ 本工事に使用する機材の製造メーカーは下記と同等品以上とする。

名 称	製 作 所				
管材	JIS規格品	JWWA規格品			
バルブ類	東洋バルブ	キッツ	ヤマトバルブ		
衛生機器類	東陶機器	リクシル			
水栓類	東陶機器	リクシル			
排水金物、蓋	大坂ドレネジ	長谷川鋳工	福西鋳物		
水槽	NYK西日本	小堀製作所	巴製缶		
換気扇	三菱電機	東芝	パナソニック		
空調機	三菱電機	ダイキン	パナソニック		
小口径塩ビ継	アロン	タキロン	前澤		
ポンプ	川本製作所	荏原製作所	テラル		




工事工程

	北校舎	仮設校舎	新設受水槽	仮設工事	南校舎
5月下旬工事契約				北校舎仮設ハッチ消火器移設6台	
6月初旬	1, 2, 3 便所改修(開始)		新設受水槽承認 新設給水ポンプ承認 製作開始	南校舎給水仮設工事	南校舎会議室 仮設保健室へ
7月	1, 2, 3 便所改修		既設受水槽撤去		
8月	1, 2, 3 便所改修		新設受水槽据付	3F廊下に2台 ハッチ消火器仮設設置	
8月末	1, 2, 3 便所改修 3階便所、1, 2階PS配管(竣工)	仮設校舎設置	受水槽、加圧給水ポンプ 試運転運転。本設へ切替え (2日間断水)	仮設校舎に2台 ハッチ消火器仮設設置	
9月～10月	1, 2 便所改修 保健室改修		既設給水ポンプ撤去 既設屋上高架タンク撤去	汚水網 17 ～ 21 付近 仮設汚水ポンプ設置	
11月～12月	1, 2 便所(竣工) 保健室(竣工)	仮設校舎撤去	既設消火ポンプ撤去 消火ポンプ切替え	3F廊下 2台 仮設校舎 2台 ハッチ消火器仮設 市倉庫へ返却	仮設保健室流し 配管撤去

(改修後)
配置図 1/300

凡例

——	給水管 (HIP)
——	給湯管 (PP)
——	汚水、雑排水管 (VP、2F以上TMP)
—G—	ガス管 (SGP)
—X—	消火管 (SGP)
—	通気管 (VP)
★	既設配管接続
⊗	埋設標示ピン or 標示杭



凡例

——	給水管 (VLP)
——	給湯管 (M)
——	污水、雑排水管
——	(一般: VP 立管: VP管)
—G—	ガス管 (SGP)
—X—	消火管 (SGP)
——	通気管 (VP)
////	既設配管撤去
—X—X—X—	放置配管


(撤去)
配置図 1/300

衛生器具表 1			
記 号	機器名	機 器 仕 様	数量
P W U - 1	加圧給水ポンプ	吐出圧力一定（減圧弁方式）自動交互並列運転 赤水対策品 80φ×65φ×550L/min×35mm×5.5kw×2台 3φ200V 制御盤 ELB、満減水警報及びブザー、低水位停止、外部警報端子 受水槽流入電磁弁、受水槽二槽満減水警報、ポンプ故障、凍結防止ヒーター 一括警報無電圧接点、他付属部品共	1


衛生器具表 2			
記 号	機器名	機 器 仕 様	数量
P H U - 1	消火ポンプ	65φ×300L/min×50mm×7.5kw、(ユニッツ型制御盤付) 3φ200V 連成計、圧力計、GV、CV、F J、流量試験装置、制御盤 ポンプ故障、一括警報用無電圧接点	1
W T - 1	鋼板一体型受水槽	鋼板製 加熱強化型エポキシライニング 耐震＝1.5G 容量： 42m3 3.0×5.5×2.5H 寸法： 受水槽（3.0 中仕切り（1.5+1.5）×2.5×2.5H）有効水量 12.0m3 寸法： ポンプ室（3.0×3.0×2.5H） 付属品： マンホール650φ（二重） 内部エッチング、タンク面保温、防波管、換気扇取付枠200φ用 トラップ、マンホール付き	1

樹リスト						
記 号	名 称	品 名・寸法	箇所	樹深さ (mm) (参考)	樹 蓋	備 考
①	小口径樹	90Y 150-200		GL 450	塩ビ製樹蓋	汚水樹
②	〃	90Y 150-200		GL 460	〃	〃
③	〃	90Y 150-200		GL 480	〃	〃
④	〃	90Y 150-200		GL 490	〃	〃
⑤	〃	90Y 150-200		GL 490	〃	〃
⑥	〃	ST 150-200		GL 550	〃	〃
⑦	〃	ST 150-200		GL 630	〃	〃
⑧	〃	90Y 150-200		GL 710	〃	〃
⑨	〃	90Y 150-200		GL 750	〃	〃
⑩	〃	90Y 150-200		GL 770	〃	〃
⑪	〃	90Y 150-200		GL 780	〃	〃
⑫	〃	90Y 150-200		GL 790	〃	〃
⑬	〃	ST 150-200		GL 870	〃	〃
⑭	〃	90L 150-200		GL 950	〃	〃
⑮	〃	ST 150-200		GL 1030	〃	〃
⑯	〃	ST 150-200		GL 1110	〃	〃
⑰	〃	ST 150-200		GL 1190	〃	〃
⑱	〃	ST 150-200		GL 1270	〃	〃
⑲	〃	90Y 150-200		GL 1300	〃	〃
⑳	〃	90Y 150-200		GL 1400	〃	〃
㉑	〃	45L 150-200		GL 1500	〃	〃
㉒	〃	90L 100-200		GL 500	〃	〃
㉓	〃	90Y 100-200		GL 600	〃	〃
㉔	〃	45L 100-200		GL 500	〃	〃
㉕	〃	90Y 100-200		GL 600	〃	〃
Ⓐ	雑排水会所	450 x 450	4箇所	GL 500	MHA	雑排水樹

名 称	品 番	附属品	合計	北校舎						備考
				屋外	手洗場	給食室	保健室	1階西	2階西	3階西
和風便器	C755VU	TV550R, TSF290BR, T82C32, YH120N	6					1	1	1
耐火カバー	HGS755V		4						1	1
腰掛便器	C21N(ウォシュレット)	TV550R, TSF640LR, TCF585, T52S32R, T53WR75, T53DNJ, YH120N	18					3	3	3
小便器	UFS800CE		24					4	4	4
洗面器	L210C (ハンドル)	TLS11, T6BMP, TL340C8U, TL250D	25			1		4	4	4
化粧鏡	YM4560AE		25			1		4	4	4
横水栓	T23BEN13		53		20			6	6	5
散水栓	T28UNH13	塩ビ製ボックス共	8	8						
洗濯パン	PWSP64JW		1				1			
洗濯用水栓	TW11R		1				1			
貯湯用温水器	REK12ADNSW36D	1.1kw 1φ100V	1				1			
シャワー混合栓	TKGG31E		1				1			
シャワーヘッド	TKGG36E		1				1			




改修後



新設機器表		
品名	品番	数量
横水栓	T23BEN13	20

凡例	
	給水管 (HIP)
	給湯管 (PP)
	汚水、雑排水管 (VP、2F以上TMP)
	ガス管 (SGP)
	消火管 (SGP)
	通気管 (VP)
	既設配管接続
	貫通工事
	埋設標示ピン or 標示杭



(改修後)
1階平面図 1/150



一級建築士事務所
後藤建設工業株式会社

DRAW
小林

CHECK
小林

PROJECT TITLE
九会小学校北校舎耐震補強工事


SHEET TITLE
衛生設備 1階平面図 (改修図)

SCALE
A1 1:150
A3 1:300

NO.
M - 6


DATE 2015年2月1日

◆兵庫県加西市鶴野町2213 TEL 0790-49-1497 ◆一級建築士大臣登録 第292014号 小林 邦彦



(撤去)
1階平面図 1/150

本図に示す配管ルート等は参考とし現地調査を行うこと。



凡例

	給水管 (HIP)
	給湯管 (PP)
	汚水、雑排水管 (VP、2F以上TMP)
	ガス管 (SGP)
	消火管 (SGP)
	通気管 (VP)
	既設配管接続

(改修後)

2階平面図 1/150



一級建築士事務所
後藤建設工業株式会社

◆ 兵庫県加西市鶴野町2213

TEL 0790-49-1497

◆ 一級建築士大臣登録 第292014号 小林 邦彦

DRAW
小林

CHECK
小林


PROJECT TITLE
九会小学校北校舎耐震補強工事

DATE 2015年2月1日


SHEET TITLE
衛生設備 2階平面図 (改修図)

SCALE
A1: 1:150
A3: 1:300

NO.
M - 8



(撤去)
2階平面図 1/150



(改修後)
3階平面図 1/150

凡例

——	給水管 (HIP)
——	給湯管 (PP)
——	汚水、雑排水管 (VP、2F以上TMP)
——	ガス管 (SGP)
——	消火管 (SGP)
——	通気管 (VP)
★	既設配管接続



一級建築士事務所
後藤建設工業株式会社

◆ 兵庫県加西市鶴野町2213 TEL 0790-49-1497 ◆ 一級建築士大臣登録 第292014号 小林 邦彦

DRAW
小林

CHECK
小林


PROJECT TITLE
九会小学校北校舎耐震補強工事

DATE 2015年2月1日

SHEET TITLE
衛生設備 3階平面図 (改修図)



SCALE
A1 - 1:150
A3 - 1:300

NO.
M - 10



(撤去)
3階平面図 1/150

改修後



南校舎高架タンク詳細図参照

凡例

— — —	給水管 (HIP)
— —	給湯管 (PP)
— — —	汚水、雑排水管 (VP、2F以上TMP)
— G —	ガス管 (SGP)
— X —	消火管 (SGP)
— — —	通気管 (VP)
— ★ —	既設配管接続

(改修後)

R階平面図 1/150



一級建築士事務所
後藤建設工業株式会社

DRAW
小林

CHECK
小林

PROJECT TITLE
九会小学校北校舎耐震補強工事


SHEET TITLE
衛生設備 R階平面図 (改修図)

SCALE
A1 : 1 : 150
A3 : 1 : 300

NO.
M - 12


◆ 兵庫県加西市鶴野町2213 TEL 0790-49-1497 ◆ 一級建築士大臣登録 第292014号 小林 邦彦

DATE 2015年2月1日



(撤去)
R階平面図 1/150

改修前



(撤去)
1 F 西便所・保健室詳細図 1/50


撤去機器表		
品名	品番	数量
和便器	フラッシュバルブ	5
小便器	床置き型	5
洗面器		4
化粧鏡		4
床排水金物	TSB-50	2
床上掃除口	COB-125	1
"	COB-100	1
"	COB-80	1
"	COB-65	3
排水栓		6

凡例

--- 給水管 (VLP 全般)
--- 給水管 (HIP 地中)
--- 汚水、雑排水管 (VP)
//// 既設配管 撤去
--- 既設配管 放置

本図に示す配管ルート等は参考とし現地調査を行うこと。

改修後



(改修後)
1 F 西便所・保健室詳細図 1/50

新設機器表 (保健室)		
品名	品番	数量
汚物流し	SKL330HFPN	1
洗濯パン	PWSP64JW	1
洗濯用水栓	TW11R	1
貯湯用温水器	REK12ADNSW36D	1
シャワー混合栓	TKGG31E	1
レバーハンドルシャワー	TKGG36E	1

新設機器表 (1F便所)		
品名	品番	数量
和風便器	C755VU	1
座便器	C21N(ウォシュレット)	3
小便器	UFS800CE	4
洗面器	L210C (ハンドル)	4
化粧鏡	YM4560AE	4
床上掃除口	COV2-125	1
"	COV2-100	1
"	COV2-80	1
"	COV2-65	3
横水栓	T23BEN13	6

貫通孔リスト		
工種	貫通孔径	コックリ置き (mm)
給水	30mm	100~150mm
	40mm	100~150mm
	50mm	100~150mm
	65mm	100~150mm
	80mm	100~150mm
	100mm	100~150mm
排水	125mm	100~150mm
	150mm	100~150mm

貫通孔リスト		
工種	貫通孔径	コックリ置き (mm)
給水	30mm	100~150mm
	40mm	100~150mm
	50mm	100~150mm
	65mm	100~150mm
	80mm	100~150mm
	100mm	100~150mm
排水	125mm	100~150mm
	150mm	100~150mm

--- 給水管 (HIP 全般)
--- 給水管 (HIP 地中)
--- 通気管 (VP)
--- 汚水、雑排水管 (VP)
★ 既設配管接続
□ 貫通工事

本図に示す配管ルート等は参考とし現地調査を行うこと。



一級建築士事務所
後藤建設工業株式会社

DRAW
小林

CHECK
小林

PROJECT TITLE
九会小学校北校舎耐震補強工事

DATE 2015年2月1日

SHEET TITLE
衛生設備 西1階便所・保健室詳細図 (撤去図) (改修図)
SCALE
A1: 1:50
A3: 1:100
NO.
M - 14


撤去機器表

品 名	品 番	2 F	3 F
和 便 器	フラッシュバルブ	5	5
小 便 器	床置き型	5	5
洗面器		4	4
化 粧 鏡		4	4
床排水金物	T5B-50	2	2
床上掃除口	COB-100	3	3
"	COB-65	2	2
横水栓		6	6

凡例

	給水管 (VLP 全般)
	給水管 (HIP 地中)
	汚水、雑排水管 (VP)
	既設配管 撤去
	既設配管 放置

本図に示す配管ルート等は参考とし現地調査を行うこと。



(撤去)

2. 3 F 西便所詳細図 1/50


改修前

新設機器表

品 名	品 番	2 F	3 F
和風便器	C755VU	1	1
耐火カバー	HGS755V	1	1
腰掛便器	C21N(ウォシュレット)	3	3
小便器	UFS800CE	4	4
洗面器	L210C (ハンドル)	4	4
化粧鏡	YM4560AE	4	4
床上掃除口	COV2-100	3	3
"	COV2-65	2	2
横水栓	T23BEN13	6	6

	給水管 (HIP 全般)
	給水管 (HIP 地中)
	通気管 (VP)
	汚水、雑排水管 (VP)
★	既設配管接続

本図に示す配管ルート等は参考とし現地調査を行うこと。



(改修後)


2. 3 F 西便所詳細図 1/50

改修後




工 種	貫通孔径	フック・リブ間隔 (mm)
上 水	30mm	7ヶ所 7ヶ所
	40mm	4ヶ所 4ヶ所
	50mm	-
	65mm	1ヶ所 1ヶ所
	80mm	1ヶ所 1ヶ所
	100mm	-
排 水	125mm	-
	200mm	-

工 種	貫通孔径	フック・リブ間隔 (mm)
排 水	50mm	4ヶ所 4ヶ所
	65mm	3ヶ所 3ヶ所
	80mm	1ヶ所 1ヶ所
	100mm	6ヶ所 6ヶ所
	125mm	1ヶ所 1ヶ所
	150mm	2ヶ所 2ヶ所
通 気	250mm	2ヶ所 2ヶ所
	300mm	-

改修前



改修後



一級建築士事務所
後藤建設工業株式会社

DRAW
小林


CHECK
小林

PROJECT TITLE
九会小学校北校舎耐震補強工事


SHEET TITLE
衛生設備 東1、2、3階便所詳細図 (撤去図) (改修図)

SCALE
A1:1:50
A3:1:100


NO.
M - 16




(撤去)
受水槽詳細図 1/50



(撤去)
高架水槽詳細図 1/50







(改修後)
受水槽詳細図 1/50






(改修後)
高架水槽詳細図 1/50

空 調 機 器 表				
記 号	名 称	仕 様 ・ 寸 法	台数	設置場所
	空冷ヒートポンプエアコン (インバーター) (高効率タイプ)	形式： 空冷ヒートポンプ 天吊り形 同時ツイン 冷房能力： 14.0Kw (6.2~16.0) 暖房能力： 16.0Kw (6.2~20.0) 室外機： 圧縮機 3φ200V 2.75 KW 消費電力 6.79 KW ファン内91W*2 外 (94+94) *1 付属品：防振ゴムパッド共、防振吊金具、分岐管、ワイヤードレコン	18	
	空冷ヒートポンプエアコン (インバーター) (高効率タイプ)	形式： 空冷ヒートポンプ 天吊り形 シングル 冷房能力： 10.0Kw (4.8~11.2) 暖房能力： 11.2Kw (5.1~14.0) 室外機： 圧縮機 3φ200V 1.88 KW 消費電力 5.15 KW ファン内150W 外 (94+94) *1 付属品：防振ゴムパッド共、防振吊金具、ワイヤードレコン	1	

換 気 機 器 表				
記 号	名 称	仕 様 ・ 寸 法	台数	設置場所
	学校用標準換気扇	形式： 窓枠取付格子タイプ 電気シャッター式 200φ×540m3/h 消費電力 18W 付属品：SUS製ウェザーカバー、防虫網	19	校舎1F~3F
	天井換気扇 VD-202P	形式： ダクト用換気扇 天井埋込形 能力：150φ×460m3/h×90Pa 1φ100V 82.0W 付属品：SUS製丸型フード、防虫網	12	1, 2, 3階トイレ
	有圧扇 (SUS製) EF-20YSXB3	形式： 有圧換気扇 電気シャッター式 200φ×780m3/h 消費電力 30W 1φ100V 付属品：SUS製ウェザーカバー、防虫網、温度センサースイッチ	1	ポンプ室
	壁換気扇 EFG-25KSB-W	形式： 壁換気扇 電気シャッター式 250φ×950m3/h 消費電力 35W 1φ100V 付属品：SUS製ウェザーカバー、防虫網、F D 付き	1	荷卸室

凡例

-  室外機移設を示す
-  機器撤去新設を示す



一級建築士事務所
後藤建設工業株式会社

DRAW
小林

CHECK
小林



PROJECT TITLE
九会小学校北校舎耐震補強工事

DATE 2015年2月1日


SHEET TITLE
空調設備 1階平面図 (改修図) (撤去図)

SCALE
A1: 1:100
A3: 1:200


NO. M - 19



改修前



改修後



一級建築士事務所
後藤建設工業株式会社

DRAW
小林

CHECK
小林

PROJECT TITLE
九会小学校北校舎耐震補強工事

SHEET TITLE
空調設備 3階平面図 (改修図) (撤去図)

SCALE
A1...1:100
A3...1:200


NO.
M - 21

DATE 2015年2月1日

兵庫県加西市鶴野町2213


TEL 0790-49-1497

一級建築士大臣登録 第292014号 小林 邦彦




工事工程


	北校舎	仮設校舎	新設受水槽	仮設工事	南校舎
5月下旬工事契約				北校舎仮設ハ「カー」消火器移設 6台	
6月初旬	1, 2, 3 便所改修 (開始)		新設受水槽承認 新設給水ポンプ承認 製作開始	南校舎給水仮設工事	南校舎会議室 仮設保健室へ
7月	1, 2, 3 便所改修		既設受水槽撤去		
8月	1, 2, 3 便所改修		新設受水槽据付	3 F 廊下に2台 ハ「カー」消火器仮設置	
8月末	1, 2, 3 便所改修 3 階便所、1, 2 階PS配管 (竣工)	仮設校舎設置	受水槽、加圧給水ポンプ 試運転転転 本設へ切替え	仮設校舎に2台 ハ「カー」消火器仮設置	
9月～10月	1, 2 便所改修 保健室改修		既設給水ポンプ撤去 既設置上高架タンク撤去	汚水樹 17 ～ 21 付近 仮設汚水ポンプ設置	
11月～12月	1, 2 便所 (竣工) 保健室 (竣工)	仮設校舎撤去	既設消火ポンプ撤去 消火ポンプ切替え	3 F 廊下 2台 仮設校舎 2台 ハ「カー」消火器仮設 市倉庫へ返却	仮設保健室流し 配管撤去




6月初旬 南校舎給水仮設工事 1:100




8月 ハ「カー」消火器仮設置 1/300



8月末 仮設校舎 ハ「カー」消火器仮設置 1/300



9月～10月 汚水樹 17 ～ 21 付近 仮設汚水ポンプ設置 1/300



南校舎会議室一仮設保健室工事 1/150